

別紙様式 5

質疑回答書

工事名 令和3・4年度（仮称）城東認定こども園機械設備工事

No	工事種別	内訳書頁数	図面番号	質疑事項	回答
1	プール 濾過設備	70	M-047	濾過器の仕様が不明で、数量書にも記載がありません。 別途工事と考えてよろしいですか。 大・小プールに個別の仕切弁は不要ですか。	よろしいです。 大・小プールの補給水手前に仕切弁の設置をお願いします。
2	管理棟 換気設備	38-39	M-031	厨房給排気角ダクトの外部仕上げの仕様が不明です。 材質・形状等ご指示願います。 (ウェザーカバー・ガラリ+ダクト・その他)	材質：ステンレス製 形状：ダクトにてエルボを製作し取付 端末：防虫網取付
3	低年齢棟 高年齢棟 空気調和設備	33, 54	M-026 M-042	冷媒区画貫通処理（耐火キャップ）は図面にありますが、数量書 にありません。計上してよろしいですか。	よろしいです。
4	低年齢棟 高年齢棟 空気調和設備	19, 33, 54	M-009 M-026 M-042	ドレン管の側溝放流部は管末処理は不要でよろしいですか。	よろしいです。
5					
6					
7					